

## 排水設備新設等計画確認申請チェック表

確認日	年 月 日	指定工事店名	
申請者名		責任技術者名	

・確認した項目にレ点を記入して下さい。

### (事前調査項目)

指定工事店チェック欄

- 1. 下水道処理（供用開始）区域の確認をした。
- 2. 公共汚水柵（取付管）の位置及び高さの確認をした。
- 3. 設置する土地及び使用する排水設備の権利関係を確認した。
- 4. 隣接する道路が私道などの権利関係がないか確認した。
- 5. 既存排水設備などの現況、使用状況、建物用途及び営業内容を確認した。
- 6. 用水区分（水道水等）やその系統、既排水設備の系統を確認した。

中間市チェック欄

(  再提出 理由: )

### (事前協議項目)

指定工事店チェック欄

- 1. 新たに汚水柵を設置する工事のため、事前協議のうえ届出をした。
- 2. 工場又は事業所に排水設備を設置する工事のため、事前協議のうえ届出をした。
- 3. 融資あっせん及び利子補給制度を受ける事前協議をし提出書類を整えた。
- 4. 低地汚水ポンプ設備等設置助成金を受ける事前協議をし提出書類を整えた。

中間市チェック欄

(  再提出 理由: )

### (添付書類項目)

指定工事店チェック欄

- 1. 申請書の太枠内に、未記入、誤記及び押印漏れなどの無いことを確認した。
- 2. 阻集器を設置するため、阻集器の資料を添付した。
- 3. 特定施設に該当する流入であるため、除外施設届及び水質責任者選任届を添付した。
- 4. 水道水以外の用水を利用するため、減量水量報告書を添付した。
- 5. 他人の土地へ排水設備を設置するため、排水設備設置に係る同意書を添付した。
- 6. 他人の排水設備を使用するため、排水設備設置に係る同意書を添付した。
- 7. 使用器具等のカタログを2部添付した。
- 8. 工事見積書を2部添付した。

中間市チェック欄

(  再提出 理由: )

### (図面関係項目)

指定工事店チェック欄

- 1. 隣地境界線、隣接道路、方位、敷地内建物及び地盤高を漏れなく表示した。
- 2. 平面図に使用する記号を排水設備設置基準から引用した。
- 3. 各階層ごとの屋内排水設備と系統を、記号等を使用して、その位置を表示した。
- 4. 屋外にある排水設備（温水器や散水栓等、既設浄化槽など）の位置を表示した。
- 5. 各階を繋ぐ排水管（立管）がある場合の管種や口径を表示した。
- 6. トラップ付掃除口を使用する場合の2重トラップ防止策について表記した。
- 7. 排水管の管径及び勾配は定常流量法又は器具排水賦課単位による方法で定めた。
- 8. 各種記号、区間距離、管径、管勾配の表示と数値の整合を確認した。
- 9. 平面図と縦断図の整合を確認した。
- 10. 縦断図の計算の数値を確認した。
- 11. 使用材料、器具の規格や数量を確認した。

中間市チェック欄

(  再提出 理由: )

その他 ( )